



Краевой инженеринговый центр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ПОСЕЛОК
МОТЫГИНО» МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2023 ПО
2032 ГОДА**

Том 2. Обосновывающие материалы

Глава 17. Замечания и предложения к схеме теплоснабжения

ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ

Том 2.17



Краевой инженеринговый центр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ПОСЕЛОК
МОТЫГИНО» МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2023 ПО
2032 ГОДА**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 2. Обосновывающие материалы

Глава 17. Замечания и предложения к схеме теплоснабжения

ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ

Том 2.17

Главный инженер

Главный инженер проекта



А.В. Горчаков

Е.Л. Миронова

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
2.16	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.16-ОМ-СТ	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	
2.17	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	
2.18	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.18-ОМ-СТ	Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-СП	Лист
							2

						ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ				
Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал		Пантелесева			09.22	Содержание		Стадия	Лист	Листов
					П			1	1	
					ООО «КИЦ»					

						ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Пантелеева			09.22	Замечания и предложения к схеме теплоснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	1	5
							ООО «КИЦ»		

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

После размещения схемы теплоснабжения на сайте администрации МО п. Мотыгино от энергоснабжающей организации АО «КрассЭко» поступили замечания.

Таблица 1.1 – Перечень замечаний от АО «КрассЭко»

№ пп.	Вопрос	Ответ
1	Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 1» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края» взамен «Строительство АБМК на территории котельной № 1, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Октябрьская, 60».	Замечание принято и наименование мероприятия откорректировано.
2	Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 3» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края» взамен «Строительство АБМК на территории котельной № 3, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Шоссейная, 51а».	Замечание принято и наименование мероприятия откорректировано.
3	«Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 6» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края» взамен «Строительство АБМК на территории котельной № 6, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Шоссейная, 53д».	Замечание принято и наименование мероприятия откорректировано.
4	«Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 7» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края» взамен «Строительство АБМК на территории котельной № 7, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Промышленная, 12а».	Замечание принято и наименование мероприятия откорректировано.
5	«Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 12» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края» взамен «Строительство АБМК на территории котельной № 12, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Авиаторов, 4б».	Замечание принято и наименование мероприятия откорректировано.
6	Объемы строительства тепловых сетей: - протяженность теплосети Ду150 ТК-27 до ТК-1 320м взамен 299,6м; - протяженность теплосети Ду125 ТК-12 до Котельная №11 460 м взамен 471,8 м.	Замечание принято. Объемы строительства сетей откорректированы.

						ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

7	Объемы реконструкции тепловых сетей: - протяженность теплосети Ду150 ТК-7 до ТК-12 39,0м взамен 39,1м;	Замечание ппринято. Объемы реконструкции сетей откорректированы.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ

Лист

3

2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 2.1 – Таблица поступивших замечаний и ответов на замечания к проекту схемы теплоснабжения МО п. Мотыгино от АО «КрасЭко»

№ п/п	№ книги, страницы	Существующий текст	Предложения новой редакции	Принятое решение
1	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ-СТ, стр.26, 92-93	«Строительство АБМК на территории котельной № 1, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Октябрьская, 60».	Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 1» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края»	Замечание принято. Текст откорректирован
2	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ-СТ, стр.26, 92-93	«Строительство АБМК на территории котельной № 3, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Шоссейная, 51а».	Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 3» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края»	Замечание принято. Текст откорректирован
3	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ-СТ, стр.26, 92-93	«Строительство АБМК на территории котельной № 6, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Шоссейная, 53д».	«Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 6» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края»	Замечание принято. Текст откорректирован
4	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ-СТ, стр.26, 92-93	«Строительство АБМК на территории котельной № 7, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Промышленная, 12а».	Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной «АБМК № 7» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края»	Замечание принято. Текст откорректирован
5	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ-	«Строительство АБМК на территории котель-	«Строительство автоматизированной	Замечание принято. Текст откорректиро-

						ЕТС-26.ПП21-550.П.00.17-ОМ-СТ	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4

	СТ, стр.26, 92-93	ной № 12, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Авиаторов, 4б».	блочной-модульной котельной «АБМК № 12» в поселке Мотыгино, Мотыгинского района, Красноярского края»	ван
6	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ, стр 30	Объемы строительства тепловых сетей в таблице 6.1: - протяженность теплосети Ду150 ТК-27 до ТК-1 299,6м; - протяженность теплосети Ду125 ТК-12 до Котельная №11 471,8 м.	Объемы строительства тепловых сетей в таблице 6.1: - протяженность теплосети Ду150 ТК-27 до ТК-1 320м; - протяженность теплосети Ду125 ТК-12 до Котельная №11 460 м.	Замечание принято. Объемы откорректированы.
7	ЕТС-26.ПП21-550.П.00.00-УЧ, стр 30	Объемы реконструкции тепловых сетей в таблице 6.2: - протяженность теплосети Ду150 ТК-7 до ТК-12 39,1м.	Объемы реконструкции тепловых сетей в таблице 6.2: - протяженность теплосети Ду150 ТК-7 до ТК-12 39,0м.	Замечание принято. Объемы откорректированы.